

Material för VA-ledningar i Ronneby kommun

Materialvalpolicy och standard för vatten och avloppsledningar gällande nyanläggningar och förnyelse. (Undantag kan gälla i entreprenadupphandling)

Utfärdare: Thomas Åkesson

Datum : Uppdaterad 2023-02-23

<u>ANLÄGGNINGSDEL</u>		<u>MATERIAL/FABRIKAT</u>
		Enligt Nordic Poly Mark
<u>VATTENLEDNINGAR</u>		
Servisledningar	≤ Ø110	PE 80 PN 12,5 SDR 11 (Blå stripe)
Servisventiler	32 - 63 32 - 63	AVK med PRK koppling PN 10 av POM HAWLE, BELOS Typ 2573 av acetal-plast med PRK- tryckskruv Teleskopgarnityr av rostfritt stål inkl. betäckning.
Metallkopplingar	≤Ø 63	BEULCO, PRK
Plastkopplingar	≤Ø 63	Plasson, el. likvärdig
Huvudledningar	≤Ø 110 >Ø 110	PE 80 PN10 SDR11 (Blå stripe) PE 100 PN10 SDR17 (Blå stripe)
Sjöledning		PE 100 PN 16 SDR11
Huvudventiler		AVK alt ESCO Dragsäker, PE – ändar
Brandposter	Ø 110	AVK, THISAB , VATEK
Spolposter	Ø 40 – 63	AVK, THISAB, VATEK
Avluftningsventiler	Ø 50	VATEK Automatisk avluftningsventil, med backventil.
Mätarbrunnar		KZ-Handels, Brimer
Elsvetsmuffar		Frialen, GF
Reparationssvep		Ulefos rostfria svep
Reparationsmuff		Ulefos Multifix

DAGVATTEN

Samma krav som spillvatten.

ANLÄGGNINGSDELMATERIAL/FABRIKAT

Enligt Nordic Poly Mark

SPILLVATTEN

Servisledningar	≤ Ø 160	PVC,PP Släta T8/SN8
Servisledningar	≥ Ø 200	PVC,PP T8/SN8
Spolbrunn servis	Ø 200	PVC,PP Ståndarrör
Huvudledningar	≤ Ø 560	Uponor Ultra Rib 2 SN8 alt. PP T8/SN8
Huvudledningar	> Ø 560	Betong,
Nedstigningsbrunnar	Ø 1000	PP alt Betong
Tillsyningsbrunnar	Ø 400-600	PP
Spolbrunnar	Ø 200	PVC/PP
Beteckningar		Teleskop 40 ton, gatugjutgoods av premium kvalitet.

TRYCKAVLOPP

Ledningar	≤ Ø 110	PE 80 PN12,5 SDR11 (Brun stripe)
Ledningar	> Ø 110	PE 100 PN 10 SDR 17 (Brun stripe)
Avluftsventil	Ø 50-200	VATEK Automatisk avluftsventil Dubbelverkande för avloppsvatten
Sjöledning		PE 100 PN16 SDR11 (Brun stripe)

LTA-System

Villapumpstation Enl. samråd med Miljöteknik

Då utbyggnad med villapumpstationer sker, skall anslutningen mot huvudledningen ske med 45 graders t-rör.

Servisventiler skall ha betäckningar med lock märkt A resp. V

UTFÖRANDE

Spolbrunn Ø 200 skall sättas på samtliga spill- och dagvattensserviser ca 0,5 m utanför tomtgräns. Dagvattenbrunn med sandfång och vattenlås skall installeras innan anslutning sker till kommunal ledning.

Ledningsförläggning skall utföras enligt normalsektion. Minsta täckning över ledningarna i gata 120 cm, samt 85 cm i grönyta.

Skarvning av PE: ≥110 skall stumsvetsas. *Alla som svetsar skall ha genomgått kurs som arrangeras av Svenskt Vatten, NPG eller motsvarande.*